

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304000570



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-02
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000570

产品系列、型号、规格:

CJX2N-06、CJX2N-06N、CJX2N-09、CJX2N-09N、CJX2N-12、CJX2N-12N、CJX2N-18、CJX2N-18N、H8C-6、H8C-9、H8C-12、H8C-18、H8C-6N、H8C-9N、H8C-12N、H8C-18N、HUC9-06、HUC9-09、HUC9-12、HUC9-18、HUC9-06N、HUC9-09N、HUC9-12N、HUC9-18N; 详细参数见附页

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-02
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000570

产品系列、型号、规格(附件):

CJX2N-06, CJX2N-06N, CJX2N-09, CJX2N-09N, CJX2N-12, CJX2N-12N, CJX2N-18, CJX2N-18N, HRC-6, HRC-9, HRC-12, HRC-18, HRC-6N, HRC-9N, HRC-12N, HRC-18N, HUC9-06, HUC9-09, HUC9-12, HUC9-18, HUC9-06N, HUC9-09N, HUC9-12N, HUC9-18N;
Ui: 690V; Uimp: 8kV;
Ith: 20A(CJX2N-06~12, CJX2N-06N~12N, HRC-6~12, HRC-6N~12N, HUC9-06~12, HUC9-06N~12N), 32A(CJX2N-18, CJX2N-18N, HRC-18, HRC-18N, HUC9-18, HUC9-18N);
CJX2N-06, HRC-6, HUC9-06;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;
CJX2N-06N, HRC-6N, HUC9-06N;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;
CJX2N-09, HRC-9, HUC9-09;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;
CJX2N-09N, HRC-9N, HUC9-09N;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;
CJX2N-12, HRC-12, HUC9-12;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;
CJX2N-12N, HRC-12N, HUC9-12N;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;
CJX2N-18, HRC-18, HUC9-18;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;
CJX2N-18N, HRC-18N, HUC9-18N;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;
Ith: 3P;
Ui: AC24V, AC36V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC380V/400V, 50Hz;
柜体的辅助触头: 1NO1NC, 1NO, 1NC; Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A, AC220V/1.6A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A, DC110V/0.3A;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-02
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。