

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304653508

发证日期: 2022年03月28日

有效期至: 2032年03月27日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 H8C-40、50、65,CJX2N-40、50、65,HUC9-40、50、65;Uimp:8kV;Ui:690V; Ue:AC220V/AC380V/660V(AC-3),AC380V/660V(AC-4);H8C-40、CJX2N-40、 HUC9-40:Ith:60A;40A/40A/34A(AC-3),18.5A/9A(AC-4);H8C-50、CJX2N-50、 HUC9-50:Ith:80A;50A/50A/39A(AC-3),24A/12A(AC-4);H8C-65、CJX2N-65、 HUC9-65:Ith:80A;65A/65A/42A(AC-3),28A/14A(AC-4);Us:AC24V,36V,110V, 127V,220V,380V/50Hz;使用类别:AC-3,AC-4;3P;配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:10A,AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A,DC-13:220V/0.15A、110V/0.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心

