

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304000568



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-31
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000568

产品系列、型号、规格:

H8C-40、50、65,CJX2N-40、50、65,HUC9-40、50、65; Uimp:8kV;Ui:690V; Ue:AC220V/AC380V/660V(AC-3), AC380V/660V(AC-4); H8C-40、CJX2N-40、HUC9-40:Ith:60A; 40A/40A/34A(AC-3), 18.5A/9A(AC-4); H8C-50、CJX2N-50、HUC9-50:Ith:80A; 50A/50A/39A(AC-3), 24A/12A(AC-4); H8C-65、CJX2N-65、HUC9-65:Ith:80A; 65A/65A/42A(AC-3), 28A/14A(AC-4); Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 使用类别:AC-3, AC-4; 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:10A, AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A, DC-13: 220V/0.15A、110V/0.3A

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-31
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。