

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304026052

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJ20-250;Ui=AC690V;Ith=315A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/250A,380V/250A,660V/200A;Us:AC220V,380V 50Hz;3P; 配用的辅助触头:4NO+2NC,3NO+3NC,2NO+4NC;Ith=16A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/1.3A,220V/2.3A;DC-13:DC220V/0.27A,110V/0.6A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2010

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆柏

中国质量认证中心

