

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304575512

发证日期: 2021年09月15日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 HUC1(CJ48)-80,HUC1(CJ48)-90; Ui:690V; HUC1(CJ48)-80:Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=80A;Ue:AC660/690V,Ie=65A;HUC1(CJ48)-90:Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=90A; Ue:AC660/690V,Ie=70A; Us:AC127V,220V,380V 50Hz;AC-3;3P; 配用的辅助触头:2NO2NC;Ith=10A; Ue/Ie:AC-15:AC380V/0.26A,AC220V/0.45A; DC-13:DC220V/0.14A,DC110V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

