

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304575484

发证日期: 2021年09月15日

有效期至: 2031年03月16日

|               |  |
|---------------|--|
| 委托人名称         | 环宇高科有限公司   |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区   |
| 制造商名称         | 环宇高科有限公司   |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区   |
| 生产企业名称        | 环宇高科有限公司   |
| 及生产地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区   |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 交流接触器<br>HUC1(CJ48)-175,HUC1(CJ48)-210; Ui:690V; HUC1(CJ48)-175:<br>Ith=260A;Ue:AC220/230V,380/400V,Ie=175A;Ue:AC660/690V,Ie=170A;<br>HUC1(CJ48)-210: Ith=300A;Ue:AC220/230V, 380/400V,AC660/690V,Ie=210A;<br>Us:AC127V,220V,380V 50Hz;AC-3;3P,4P; 配用的辅助触头:2NO2NC;Ith=10A;<br>Ue/Ie:AC-15:AC220V/0.45A,AC380V/0.26A; DC-13:DC110V/0.27A,DC220V/0.14A |
| 产品标准和技术要求     | GB/T 14048.4-2020  |
| 认证模式          | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督  |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心

