



大连检验检测认证集团
DITCG

报告编号: 02901-V21B098C-S



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-858063

(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: JR36-20

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



样品名称: 热过载继电器 型 号: JR36-20 商 标:  样品数量: 3 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021.10.14 完成日期: 2021.11.02	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
试验结论: 依据 GB14048.4-2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: JR36-20 额定工作电压 (Ue): AC660V; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定冲击耐受耐压 (Uimp): 8kV; 额定工作电流 (Ie): 0.25A~0.35A、0.32A~0.50A、0.45A~0.72A、0.68A~1.10A、1.0A~1.6A、1.5A~2.4A、2.2A~3.5A、3.2A~5.0A、4.5A~7.2A、6.8A~11A、10A~16A、14A~22A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1N01NC; 额定绝缘电压 (Ui): 380V; 额定冲击耐受耐压 (Uimp): 6kV; 约定发热电流 (Ith): 10A; AC-15: AC380V/0.47A; DC-13: DC220V/0.15A。	
主检: 李玉亮 签名:  日期: 2021.11.02	 大连产品质量检验检测研究院有限公司 (国家低压成套电控设备质量检验检测中心) 2021 年 11 月 03 日
审核: 高云 签名:  日期: 2021.11.03	
签发: 王东 签名:  日期: 2021.11.03	
备注	1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原型式报告编号: C-040-05B1525-S; 出具原型式报告检测单位: 苏州高新技术产业开发区电器检测所; 3) 原变更报告编号: C-040-12B1878-S; 出具原变更报告检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4) 原证书编号: CQC2002010309026065; 5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02901-V21B098C-S
首页	√	1	02901-V21B098C-S
报告组成	√	1	02901-V21B098C-S
安全型式试验报告	√	13	02901-V21B098C-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02901-V21B098C-S

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

检验项目汇总表

[illegible]