



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告


☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: ODM


申请编号: V2021CQC107502-881877
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW45-1000,HYW3-1000

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能式断路器 型号: DW45-1000, HYW3-1000 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-07 完成日期: /	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 江苏凯隆电器有限公司 生产企业地址: 江苏省常州市五一路 257 号																		
试验结论: 按原获证 (CQC2012010307521572) 产品依据 GB/T14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (CQC2012010307521572) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DW45-1000, HYW3-1000 Uimp: 12kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; In: 200A, 315A, 400A, 630A, 800A, 1000A; Icu=Ics: 50kA; Icw: 42kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 适用频率: 50Hz; 配用的辅助触头: 3NO3NC, Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 16A; AC-15 Ue/Ie: AC220V/1.5A, AC380V/1A, DC-13 Ue/Ie: DC220V/0.25A																			
主检: 朱文华 签字:  日期: 2022-01-11	 (检测机构名称、盖章) 2022 年 01 月 11 日																		
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2022-01-11																			
签发: 韩美丽 签字:  日期: 2022-01-11																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">ODM 认证</td> <td style="width: 33%;">母证书</td> <td style="width: 33%;">ODM 申请</td> </tr> <tr> <td>委托人及生产者名称</td> <td>江苏凯隆电器有限公司</td> <td>环宇高科有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人及生产者地址</td> <td>江苏省常州市五一路 257 号</td> <td>浙江省乐清市温州大桥工业园区</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>CKW60-1000</td> <td>DW45-1000, HYW3-1000</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">CQC2012010307521572</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究院股份有限公司</td> </tr> </table>		ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人及生产者名称	江苏凯隆电器有限公司	环宇高科有限公司	委托人及生产者地址	江苏省常州市五一路 257 号	浙江省乐清市温州大桥工业园区	型号	CKW60-1000	DW45-1000, HYW3-1000	母证书编号	CQC2012010307521572		母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
ODM 认证	母证书	ODM 申请																	
委托人及生产者名称	江苏凯隆电器有限公司	环宇高科有限公司																	
委托人及生产者地址	江苏省常州市五一路 257 号	浙江省乐清市温州大桥工业园区																	
型号	CKW60-1000	DW45-1000, HYW3-1000																	
母证书编号	CQC2012010307521572																		
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司																		
说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-21B0596-S”的报告, 仅修改了委托人及生产者名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。																			