

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2022980307002478



环宇高科有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 环宇高科有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: HUM2DL-800、HYM2LCK-800;具体参数详见附件
依据的标准: GB/T32902-2016;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 环宇高科有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章: 

注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002478

产品系列、型号、规格(附件):

HUM2DL-800、HYM2LCK-800;
Uimp:8kV;
Ui:1000V;
Ue:AC400V;
In:630A(I_{te}:252A/315A/378A/441A/504A/567A/630A 分级调节),
800A(I_{te}:320A/400A/480A/560A/640A/720A/800A 分级调节);
过电流脱扣器类型:电子式;
Ics:70kA, Icu:70kA, low:10kA/1s;
I Δ n:30mA(仅非延时型,没有自动重合闸功能)/50mA/100mA/300mA/
500mA/800mA 分级调节/AC 型;
漏电脱扣器类型:电子式;
I Δ m:25% Icu;
选择性类别:B;
3P+N(N 极常通), 4P(N 极可开闭), 3P+N 不适用于隔离用,
4P 适用于隔离用;
自动重合闸时间:20s~60s

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 王春梅

自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。