

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307693639

发证日期: 2022年05月24日

有效期至: 2032年05月23日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	小型断路器 HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、 HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU ; Ue : AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P) ; Uimp : 6kV ; Ui : 500V ; In : 80A ; 瞬时脱扣器类型 : C型、D型 ; Icn=Icn1 : 6kA (HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、 HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U) ; 10kA (HUM18-80H、HUM18-80HE、 HUM18-80HU、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU) ; Ics : 6kA (HUM18-80、 HUM18-80E、HUM18-80U、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U) ; 7.5kA (HUM18-80H、 HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU) ; 极数 : 1P、 2P、3P、3P+N (3个保护极, N极可开闭)、4P ;
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心