

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307001702

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-06-16
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001702

产品系列、型号、规格:

H8ML-630/33000、H8ML-630/4A3000、H8ML-630/4B3000、H8MLY-630/33000、H8MLY-630/4A3000、H8MLY-630/4B3000；HUM9L-630S/33000、HUM9L-630S/4A3000、HUM9L-630S/4B3000、HUM9LY-630S/33000、HUM9LY-630S/4A3000、HUM9LY-630S/4B3000； U_e : AC400V； U_i : 1000V； U_{imp} : 12kV； I_n : 400、500A、630A； $I_{cs}=I_{cu}$: 75kA；过电流脱扣器类型: 热磁式；选择性类别: A类；漏电脱扣器类型: 电子式； $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ； $I_{\Delta n}$: 100mA/300mA/500mA 分级调节/AC型；极数: 3P、3P+N（3个保护极，N极常通）、4P（3个保护极，N极可开闭）；适用于隔离用（除 3P+N）；型号解释见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001702

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

H 8 M L □ - 630 / □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 设计序号
- (3) 塑料外壳式断路器
- (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能
- (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
- (6) 壳架等级额定电流(A)
- (7) 断路器极数: (3: 3P; 4A: 3P+N; 4B: 4P)
- (8) 过电流脱扣器型式(3 复式脱扣器)
- (9) 内部附件(000表示无附件)

HU M 9 L □ - 630 S / □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能
- (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
- (6) 壳架等级额定电流(A)
- (7) 短路分断能力级别: S-标准型
- (8) 断路器极数: (3: 3P; 4A: 3P+N; 4B: 4P)
- (9) 过电流脱扣器型式(3 复式脱扣器)
- (10) 内部附件(000表示无附件)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001702

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

H S M L □ - 630 / □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1)企业代号
- (2)设计序号
- (3)塑料外壳式断路器
- (4)具有漏电(剩余电流)保护功能
- (5)非延时型无代号, 延时型代号“Y”
- (6)壳架等级额定电流(A)
- (7)断路器极数: (3: 3P; 4A: 3P+N; 4B: 4P)
- (8)过电流脱扣器型式(3复式脱扣器)
- (9)内部附件(000表示无附件)

HU M 9 L □ - 630 S / □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1)企业代号
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)具有漏电(剩余电流)保护功能
- (5)非延时型无代号, 延时型代号“Y”
- (6)壳架等级额定电流(A)
- (7)短路分断能力级别: S-标准型
- (8)断路器极数: (3: 3P; 4A: 3P+N; 4B: 4P)
- (9)过电流脱扣器型式(3复式脱扣器)
- (10)内部附件(000表示无附件)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-16

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。