

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC22107355478

发证日期：2022年08月16日

有效期至：2031年07月22日

委托人名称	环宇集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象温州大桥工业区
制造商名称	环宇集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象温州大桥工业区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 DZ47NLE-125、DZ47eLE-125、DZ47LEK-125、HUB9iLE-125、HYB5LE-125； $U_e$ ：AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P)； $U_i$ ：500V； $U_{imp}$ ：4kV； $I_n$ ：63A、80A、100A、125A；过电流脱扣器类型：热磁式； $I_{cs}$ ：7.5kA； $I_{cu}$ ：10kA； $I_{\Delta n}$ ：30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA；漏电脱扣器类型：电子式；额定剩余动作类型：A型、AC型；非延时型；选择性类别：A类； $I_{\Delta m}$ ：2.5kA；极数：1P+N(1个保护极，N极常通)、2P、3P、3P+N(3个保护极，N极常通)、4P；1P+N、3P+N产品不适用于隔离，2P、3P、4P产品适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心