



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM 申请



申请编号: V2022CQC107502-976810

产品名称: 万能转换开关

型 号: LW5-16

检测机构: 温州海关综合技术服务中心
国家低压电器检测重点实验室



样品名称: 万能转换开关 型号规格: LW5-16 商 标: / 样品数量: 1 只 样品来源: 送样 收样日期: 2022-08-01 完成日期: 2022-08-16		委 托 人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者(制造商): 环宇高科有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生 产 企 业: 浙江立新牵引设备有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇戴宅村富西路 40 弄 2 号																									
试验结论: 原获证(CQC2019010305161076)产品依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(CQC2019010305161076)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																											
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: LW5-16; Ui=500V; Uimp=4kV; Ith=16A; AC-15: Ue/Ie=500V/2A、380V/2.6A、220V/4.6A; DC-13: Ue/Ie=440V/0.14A、220V/0.27A、110V/0.55A; 防护等级: IP20 (工作面)。																											
主检: 		日期: 2022-08-16																									
审核: 		日期: 2022-08-16																									
签发: 		日期: 2022-08-16																									
		 温州海关综合技术服务中心 国家低压电器检测重点实验室 2022 年 8 月 16 日																									
备 注	<table border="1"> <tr> <td>ODM 申请认证</td> <td>母证书</td> <td>ODM 申请</td> </tr> <tr> <td>申请人、制造商名称</td> <td>浙江立新牵引设备有限公司</td> <td>环宇高科有限公司</td> </tr> <tr> <td>申请人、制造商地址</td> <td>浙江省温州市乐清市柳市镇戴宅村富西路 40 弄 2 号</td> <td>浙江省乐清市温州大桥工业园区</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>LW5-16</td> <td>LW5-16</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">CQC2019010305161076</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">温州出入境检验检疫技术中心</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 说明: 本试验报告引用编号为“19101-DW180169”的报告, 仅修改了申请人和制造商名称、地址, 其余所有参数均一致。此描述报告须与母报告试验部分合并使用方为有效。 </td> </tr> <tr> <td colspan="3">样品编号: #1: LW5-16</td> </tr> </table>			ODM 申请认证	母证书	ODM 申请	申请人、制造商名称	浙江立新牵引设备有限公司	环宇高科有限公司	申请人、制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇戴宅村富西路 40 弄 2 号	浙江省乐清市温州大桥工业园区	型号	LW5-16	LW5-16	母证书编号	CQC2019010305161076		母证书检测机构	温州出入境检验检疫技术中心		说明: 本试验报告引用编号为“19101-DW180169”的报告, 仅修改了申请人和制造商名称、地址, 其余所有参数均一致。此描述报告须与母报告试验部分合并使用方为有效。			样品编号: #1: LW5-16		
	ODM 申请认证	母证书	ODM 申请																								
	申请人、制造商名称	浙江立新牵引设备有限公司	环宇高科有限公司																								
	申请人、制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇戴宅村富西路 40 弄 2 号	浙江省乐清市温州大桥工业园区																								
	型号	LW5-16	LW5-16																								
	母证书编号	CQC2019010305161076																									
	母证书检测机构	温州出入境检验检疫技术中心																									
	说明: 本试验报告引用编号为“19101-DW180169”的报告, 仅修改了申请人和制造商名称、地址, 其余所有参数均一致。此描述报告须与母报告试验部分合并使用方为有效。																										
	样品编号: #1: LW5-16																										

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	19101-DW220252
首页	√	1	19101-DW220252
报告组成	√	1	19101-DW220252
安全型式试验报告	√	8	19101-DW220252
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	温升试验	8.3.3.3	见母报告 19101-DW180169
2	介电性能试验	8.3.3.4	
3	接线端子机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	
II/4	正常条件下接通与分断能力试验（AC-15）	8.3.3.5.2	
5	验证介电性能试验	8.3.3.5.5 b)	
6	正常条件下接通与分断能力试验（DC-13）	8.3.3.5.2	
7	验证介电性能试验	8.3.3.5.5 b)	
III/8	非正常条件下接通与分断能力试验（AC-15）	8.3.3.5.3	
9	验证介电性能试验	8.3.3.5.5 b)	
IV/10	限制短路电流性能	8.3.4	
11	验证介电性能试验	8.3.3.5.5 b)	
V/12	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	
13	验证操动力	8.2.5	
VI/14	测量电气间隙和爬电距离	7.1.3	
15	验证旋转开关的旋转极限	8.2.6	
16	耐湿热性能试验	GB/T 14048.1 附录 K	
17	抗非正常热和着火危险试验	GB/T 14048.1 8.2.1.1	
	（以下空白）		

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室

地 址：浙江省温州市乐清市柳市镇进港大道检验检疫大楼

邮政编码：325604

电 话：0577-61728996

传 真：0577-61729109

E-mail: lablvwz@sina.com

