



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC123005-911746

产品名称: 低压配电系统的电涌保护器

型 号: HLS1-C/40kA/□/□

HLS1-B/100kA/□/□

HUDY1- C/40kA/□/□

HUDY1- B/100kA/□/□

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC123005-911746 样品名称: 低压配电系统的电涌保护器 型号: HLS1-C/40kA/□/□ HLS1-B/100kA/□/□ HUDY1-C/40kA/□/□ HUDY1-B/100kA/□/□ 商 标: / 数 量: 10+18 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-04-22 2022-07-10 完成日期: 2022-07-18	申 请 人: 环宇高科有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 制 造 商: 环宇高科有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生 产 厂: 环宇高科有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
试验依据标准: GB/T 18802.11-2020 低压电涌保护器(SPD) 第 11 部分: 低压电源系统的电涌保护器——性能要求和试验方法	
试验结论: 合格	
主检: 金宏飞 签名: 金宏飞 日期: 2022-08-08	
审核: 陆林林 签名: 陆林林 日期: 2022-08-08	
签发: 王国忠 签名: 王国忠 日期: 2022-08-08	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页	

样品描述及说明

2.2 主要参数附表

II 类试验 (T2):

型号	保护模式	$I_{\max}$ (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式
HUDY1-C/40kA/385V/260V/3P+N	L-N	40	20	385	1.8	3P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HLS1-C/40kA/385V/260V/3P+N	L-N	40	20	385	1.8	3P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HUDY1-C/40kA/385V/4P	L/N-PE	40	20	385	1.8	4P
HLS1-C/40kA/385V/4P	L/N-PE	40	20	385	1.8	4P
HUDY1-B/100kA/385V/260V/3P+N	L-N	100	60	385	2.5	3P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HLS1-B/100kA/385V/260V/3P+N	L-N	100	60	385	2.5	3P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HUDY1-B/100kA/385V/4P	L/N-PE	100	60	385	2.5	4P
HLS1-B/100kA/385V/4P	L/N-PE	100	60	385	2.5	4P
HUDY1-C/40kA/385V/1P	L/N-PE	40	20	385	1.8	1P
HUDY1-C/40kA/385V/260V/1P+N	L-N	40	20	385	1.8	1P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HUDY1-C/40kA/385V/2P	L/N-PE	40	20	385	1.8	2P
HUDY1-C/40kA/385V/3P	L/N-PE	40	20	385	1.8	3P
HLS1-C/40kA/385V/1P	L/N-PE	40	20	385	1.8	1P
HLS1-C/40kA/385V/260V/1P+N	L-N	40	20	385	1.8	1P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HLS1-C/40kA/385V/2P	L/N-PE	40	20	385	1.8	2P
HLS1-C/40kA/385V/3P	L/N-PE	40	20	385	1.8	3P
HUDY1-B/100kA/385V/1P	L/N-PE	100	60	385	2.5	1P
HUDY1-B/100kA/385V/260V/1P+N	L-N	100	60	385	2.5	1P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HUDY1-B/100kA/385V/2P	L/N-PE	100	60	385	2.5	2P
HUDY1-B/100kA/385V/3P	L/N-PE	100	60	385	2.5	3P
HLS1-B/100kA/385V/1P	L/N-PE	100	60	385	2.5	1P
HLS1-B/100kA/385V/260V/1P+N	L-N	100	60	385	2.5	1P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HLS1-B/100kA/385V/2P	L/N-PE	100	60	385	2.5	2P
HLS1-B/100kA/385V/3P	L/N-PE	100	60	385	2.5	3P
HUDY1-C/40kA/440V/260V/3P+N	L-N	40	20	440	2.0	3P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HLS1-C/40kA/440V/260V/3P+N	L-N	40	20	440	2.0	3P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HUDY1-C/40kA/440V/4P	L/N-PE	40	20	440	2.0	4P
HLS1-C/40kA/440V/4P	L/N-PE	40	20	440	2.0	4P
HUDY1-B/100kA/440V/260V/3P+N	L-N	100	60	440	2.7	3P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HLS1-B/100kA/440V/260V/3P+N	L-N	100	60	440	2.7	3P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HUDY1-B/100kA/440V/4P	L/N-PE	100	60	440	2.7	4P
HLS1-B/100kA/440V/4P	L/N-PE	100	60	440	2.7	4P
HUDY1-C/40kA/440V/1P	L/N-PE	40	20	440	2.0	1P
HUDY1-C/40kA/440V/260V/1P+N	L-N	40	20	440	2.0	1P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HUDY1-C/40kA/440V/2P	L/N-PE	40	20	440	2.0	2P
HUDY1-C/40kA/440V/3P	L/N-PE	40	20	440	2.0	3P
HLS1-C/40kA/440V/1P	L/N-PE	40	20	440	2.0	1P
HLS1-C/40kA/440V/260V/1P+N	L-N	40	20	440	2.0	1P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	

样 品 描 述 及 说 明						
<i>HLS1-C/40kA/440V/2P</i>	<i>L/N-PE</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>440</i>	<i>2.0</i>	<i>2P</i>
<i>HLS1-C/40kA/440V/3P</i>	<i>L/N-PE</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>440</i>	<i>2.0</i>	<i>3P</i>
<i>HUDY1-B/100kA/440V/1P</i>	<i>L/N-PE</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>440</i>	<i>2.7</i>	<i>1P</i>
<i>HUDY1-B/100kA/440V/260V/1P+N</i>	<i>L-N</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>440</i>	<i>2.7</i>	<i>1P+N</i>
	<i>N-PE</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>260</i>	<i>1.5</i>	
<i>HUDY1-B/100kA/440V/2P</i>	<i>L/N-PE</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>440</i>	<i>2.7</i>	<i>2P</i>
<i>HUDY1-B/100kA/440V/3P</i>	<i>L/N-PE</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>440</i>	<i>2.7</i>	<i>3P</i>
<i>HLS1-B/100kA/440V/1P</i>	<i>L/N-PE</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>440</i>	<i>2.7</i>	<i>1P</i>
<i>HLS1-B/100kA/440V/260V/1P+N</i>	<i>L-N</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>440</i>	<i>2.7</i>	<i>1P+N</i>
	<i>N-PE</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>260</i>	<i>1.5</i>	
<i>HLS1-B/100kA/440V/2P</i>	<i>L/N-PE</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>440</i>	<i>2.7</i>	<i>2P</i>
<i>HLS1-B/100kA/440V/3P</i>	<i>L/N-PE</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>440</i>	<i>2.7</i>	<i>3P</i>

