



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC123005-865132

产品名称: 低压配电系统的电涌保护器

型 号:

HUDY1-B/I50kA/385V/4P、HLS1-B/I50kA/385V/4P
HUDY1-B/I50kA/385V/1P、HLS1-B/I50kA/385V/1P
HUDY1-B/I50kA/385V/2P、HLS1-B/I50kA/385V/2P
HUDY1-B/I50kA/385V/3P、HLS1-B/I50kA/385V/3P
HUDY1-B/I50kA/440V/4P、HLS1-B/I50kA/440V/4P
HUDY1-B/I50kA/440V/1P、HLS1-B/I50kA/440V/1P
HUDY1-B/I50kA/440V/2P、HLS1-B/I50kA/440V/2P
HUDY1-B/I50kA/440V/3P、HLS1-B/I50kA/440V/3P

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备有限公司)



申请编号: V2021CQC123005-865132
 样品名称: 低压配电系统的电涌保护器
 型号:

HUDY1-B/I50kA/385V/4P、HLS1-B/I50kA/385V/4P
 HUDY1-B/I50kA/385V/1P、HLS1-B/I50kA/385V/1P
 HUDY1-B/I50kA/385V/2P、HLS1-B/I50kA/385V/2P
 HUDY1-B/I50kA/385V/3P、HLS1-B/I50kA/385V/3P
 HUDY1-B/I50kA/440V/4P、HLS1-B/I50kA/440V/4P
 HUDY1-B/I50kA/440V/1P、HLS1-B/I50kA/440V/1P
 HUDY1-B/I50kA/440V/2P、HLS1-B/I50kA/440V/2P
 HUDY1-B/I50kA/440V/3P、HLS1-B/I50kA/440V/3P

商 标: 

数 量: 20 台

样品来源: 生产企业送样

收样日期: 2022-05-04

完成日期: 2022-07-19

申 请 人: 环宇高科有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制 造 商: 环宇高科有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生 产 厂: 环宇高科有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验依据标准: GB/T 18802.11-2020 低压电涌保护器(SPD)

第 11 部分: 低压电源系统的电涌保护器——性能要求和试验方法

试验结论: 合格

主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-08-08

审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-08-08

签发: 王国忠 签名:  日期: 2022-08-08



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页

样品描述及说明						
2.2 主要参数附表						
I 类试验 (T1):						
型号	保护模式	I_{imp} (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式
HUDY1-B/I 50kA/385V/4P	L/N-PE	50	25	385	2.5	4P
HLS1-B/I 50kA/385V/4P	L/N-PE	50	25	385	2.5	4P
HUDY1-B/I 50kA/385V/1P	L/N-PE	50	25	385	2.5	1P
HLS1-B/I 50kA/385V/1P	L/N-PE	50	25	385	2.5	1P
HUDY1-B/I 50kA/385V/2P	L/N-PE	50	25	385	2.5	2P
HLS1-B/I 50kA/385V/2P	L/N-PE	50	25	385	2.5	2P
HUDY1-B/I 50kA/385V/3P	L/N-PE	50	25	385	2.5	3P
HLS1-B/I 50kA/385V/3P	L/N-PE	50	25	385	2.5	3P
HUDY1-B/I 50kA/440V/4P	L/N-PE	50	25	440	2.8	4P
HLS1-B/I 50kA/440V/4P	L/N-PE	50	25	440	2.8	4P
HUDY1-B/I 50kA/440V/1P	L/N-PE	50	25	440	2.8	1P
HLS1-B/I 50kA/440V/1P	L/N-PE	50	25	440	2.8	1P
HUDY1-B/I 50kA/440V/2P	L/N-PE	50	25	440	2.8	2P
HLS1-B/I 50kA/440V/2P	L/N-PE	50	25	440	2.8	2P
HUDY1-B/I 50kA/440V/3P	L/N-PE	50	25	440	2.8	3P
HLS1-B/I 50kA/440V/3P	L/N-PE	50	25	440	2.8	3P

检验项目汇总表

[illegible]