

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960307015252



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：HUM9□-□□□；参数详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江世隆电气科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇前窑村工业园诚信路 766 号

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-12-27
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307015252

产品系列、型号、规格(附件):

HUM9□-□□□:
Ue: AC415/500/550/660/690/800/1000/1140V,
DC250/500/750/1000/1250/1500V;
Ui: 1150V(AC)、1500V(DC); Uimp: 12kV;
In: 250A、280A、315A、320A、350A、400A、450A、500A、630A、700A、800A;
Ics=Icu:
H 型:
85kA(AC415V)、50kA(AC500/550/660/690V)、
36.5kA(AC800V)、10kA(AC1000/1140V);
2P 外形: 65kA(DC250/500V); 35kA(DC750/1000V); 15kA(DC1250/1500V);
3P 外形 2 极串: 15kA(DC1250/1500V);
3P 外形 3 极串: 20kA(DC1500V);
R 型:
100kA(AC415V)、60kA(AC500/550/660/690V)、
50kA(AC800V); 15kA(AC1000/1140V);
2P 外形: 70kA(DC250/500V); 40kA(DC750/1000V); 20kA(DC1250/1500V);
3P 外形 2 极串: 20kA(DC1250/1500V);
3P 外形 3 极串: 25kA(DC1500V);
过电流脱扣器类型: 热磁式; 适用频率: 50/60Hz(AC)
选择性类别: A 类; 极数: 3P;
接线方式: 2P 外形、3P 外形; 直流接线方式见附页;
产品适用于隔离

型号解释:

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-12-27
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307015252

产品系列、型号、规格(附件):

HU M 9 □ - □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 电压类别: F:交流; DC: 直流
- (5) 额定电流
- (6) HU: 高压等级
- (7) 分断等级代号: 标准型无代号; R: 高分断型

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-27
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。