

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2012010304565140

发证日期：2021年08月26日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX2-3210、CJX2-3201、CJX2-3210N、CJX2-3201N； Ith：50A；Ui：690V；AC-3：Ue：AC220V/AC380V/660V，Ie：32A/32A/21A(CJX2-3210，CJX2-3201)；AC-4：Ue：AC380V/660V，Ie：12A/7.5A(CJX2-3210，CJX2-3201，CJX2-3210N，CJX2-3201N)；Us：AC36V，AC110V，AC127V，AC220V，AC380V；3P；配用的辅助触头：Ith：10A；AC-15：Ue：AC380V，Ie：0.95A；Ue：AC220V，Ie：1.6A；DC-13：Ue：DC220V，Ie：0.15A；Ue：DC110V，Ie：0.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心