

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2012010304575497

发证日期：2022年04月14日

有效期至：2032年04月13日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX2N-F265、CJX2N-F2654、CJX2N-F330、CJX2N-F3304、HUC9-265、HUC9-2654、HUC9-330、HUC9-3304；Ith:315A(CJX2N-F265、CJX2N-F2654、HUC9-265、HUC9-2654)，380A(CJX2N-F330、CJX2N-F3304、HUC9-330、HUC9-3304)；Uimp:8kV;Ui:1000V；Ue:AC220/380/660V；Ie:265A/265A/170A(CJX2N-F265、CJX2N-F2654、HUC9-265、HUC9-2654)，330A/330A/235A(CJX2N-F330、CJX2N-F3304、HUC9-330、HUC9-3304)；使用类别:AC-3；Us:AC110V/50Hz，220V/50Hz，380V/50Hz；极数：3P，4P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心