

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010304180815

发证日期：2022年03月30日

有效期至：2032年03月29日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX2N-06、CJX2N-06N、CJX2N-09、CJX2N-09N、CJX2N-12、CJX2N-12N、CJX2N-18、CJX2N-18N、H8C-6、H8C-9、H8C-12、H8C-18、H8C-6N、H8C-9N、H8C-12N、H8C-18N、HUC9-06、HUC9-09、HUC9-12、HUC9-18、HUC9-06N、HUC9-09N、HUC9-12N、HUC9-18N；详细参数见附页
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010304180815

第 1 页 共 2 页

纸 号:

CJX2N-06、CJX2N-06N、CJX2N-09、CJX2N-09N、CJX2N-12、CJX2N-12N、CJX2N-18、CJX2N-18N、H8C-6、H8C-9、H8C-12、H8C-18、H8C-6N、H8C-9N、H8C-12N、H8C-18N、HUC9-06、HUC9-09、HUC9-12、HUC9-18、HUC9-06N、HUC9-09N、HUC9-12N、HUC9-18N;

Ui: 690V; Uimp: 8kV;

Ith: 20A(CJX2N-06~12, CJX2N-06N~12N, H8C-6~12, H8C-6N~12N, HUC9-06~12, HUC9-06N~12N), 32A(CJX2N-18, CJX2N-18N, H8C-18, H8C-18N, HUC9-18, HUC9-18N);

CJX2N-06、H8C-6、HUC9-06:

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/6A、AC380V/400V/6A、AC660V/690V/3.8A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/2.6A、AC660V/690V/1A;

CJX2N-06N、H8C-6N、HUC9-06N:

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/2.6A、AC660V/690V/1A;

CJX2N-09、H8C-9、HUC9-09:

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/9A、AC380V/400V/9A、AC660V/690V/6.6A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/3.5A、AC660V/690V/1.5A;

CJX2N-09N、H8C-9N、HUC9-09N:

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/3.5A、AC660V/690V/1.5A;

CJX2N-12、H8C-12、HUC9-12:

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/12A、AC380V/400V/12A、AC660V/690V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/5A、AC660V/690V/2A;

CJX2N-12N、H8C-12N、HUC9-12N:

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/5A、AC660V/690V/2A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010304180815

第 2 页 共 2 页

纸 号:

CJX2N-18、H8C-18、HUC9-18:

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/18A、AC380V/400V/18A、AC660V/690V/12A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/7.7A、AC660V/690V/3.8A;

CJX2N-18N、H8C-18N、HUC9-18N:

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/7.7A、AC660V/690V/3.8A;

极数: 3P;

Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V/230V、AC380V/400V, 50Hz;

配用的辅助触头: 1NO1NC、1NO、1NC; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A、AC220V/1.6A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A、DC110V/0.3A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心