

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010304201070

发证日期：2022年03月16日

有效期至：2032年03月15日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
CJX2N-25, CJX2N-32, CJX2N-38, CJX2N-25N, CJX2N-32N, CJX2N-38N, H8C-25, H8C-32, H8C-38, H8C-25N, H8C-32N, H8C-38N, HUC9-25, HUC9-32, HUC9-38, HUC9-25N, HUC9-32N, HUC9-38N; 参数详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010304201070

第 1 页 共 1 页

纸 号:

CJX2N-25, CJX2N-32, CJX2N-38, CJX2N-25N, CJX2N-32N, CJX2N-38N, H8C-25, H8C-32, H8C-38, H8C-25N, H8C-32N, H8C-38N, HUC9-25, HUC9-32, HUC9-38, HUC9-25N, HUC9-32N, HUC9-38N;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_s$ : AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V/230V、AC380V/400V (50Hz); 使用类别: AC-3、AC-4; 极数: 3P;

CJX2N-25、CJX2N-25N、H8C-25、H8C-25N、HUC9-25、HUC9-25N  $I_{th}=40A$ ; AC-3(仅 CJX2N-25、H8C-25、HUC9-25):  $U_e$ : AC220V、AC380V;  $I_e$ : 25A;  $U_e$ : AC660V;  $I_e$ : 18A; AC-4:  $U_e$ : AC380V;  $I_e$ : 8.5A;  $U_e$ : AC660V;  $I_e$ : 4.4A;

CJX2N-32、CJX2N-32N、H8C-32、H8C-32N、HUC9-32、HUC9-32N  $I_{th}=50A$ ; AC-3(仅 CJX2N-32、H8C-32、HUC9-32):  $U_e$ : AC220V、AC380V;  $I_e$ : 32A;  $U_e$ : AC660V;  $I_e$ : 21A; AC-4:  $U_e$ : AC380V;  $I_e$ : 12A;  $U_e$ : AC660V;  $I_e$ : 7.5A;

CJX2N-38、CJX2N-38N、H8C-38、H8C-38N、HUC9-38、HUC9-38N  $I_{th}=50A$ ; AC-3(仅 CJX2N-38、H8C-38、HUC9-38):  $U_e$ : AC220V、AC380V;  $I_e$ : 38A;  $U_e$ : AC660V;  $I_e$ : 22A; AC-4:  $U_e$ : AC380V;  $I_e$ : 14A;  $U_e$ : AC660V;  $I_e$ : 8.9A; 辅助触头: 1N01NC AC-15  $U_e/I_e$ : AC380V/0.95A、AC220V/1.6A; DC-13  $U_e/I_e$ : DC220V/0.15A、DC110V/0.3A;  $U_i$ : 690V;  $I_{th}$ : 10A;  $U_{imp}$ : 6kV

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心