

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007726



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称： 环宇高科有限公司
生产者地址： 浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则： CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称： 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格： (见附页)
依据的标准： GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称： 环宇高科有限公司
生产企业地址： 浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人： 王春梅
电话： 0577-62888554
电子邮箱： wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：


自我声明时间： 2022-06-13
自我声明地点： 浙江乐清

生产者签章：

33038210084112

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307007726



产品系列、型号、规格：

DZ47NLE-63, DZ47NLG-63, DZ47NLE-63H, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63H, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63,
DZ47LEK-63H, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63H, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63H; 参数详见附件

联系人： 王春梅
电话： 0577-62888554
电子邮箱： wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：


自我声明时间： 2022-06-13
自我声明地点： 浙江乐清
生产者签章：

33038210084112

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307007726



产品系列、型号、规格(附件)：

DZ47nLE-63,DZ47nLG-63,DZ47nLE-63H,DZ47eLE-63,DZ47eLG-63,DZ47eLE-63H,DZ47LEK-63,DZ47LG-63,DZ47LEK-63H,HYBSLE-63,HYB5LG-63,HYB5LE-63H,HUB9nLE-63,HUB9nLG-63,HUB9nLE-63H,Uc:AC220V/210V,240V(1P+N,2P,AC380V,400V,415V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;瞬时脱扣器类型:B型 C 型(DZ47nLE-63,DZ47nLG-63,DZ47eLE-63,DZ47eLG-63,DZ47LEK-63,DZ47LG-63,HYBSLE-63,HYB5LG-63,HUB9nLE-63,HUB9nLG-63);C 型(DZ47nLE-63,DZ47eLG-63,DZ47LG-63,HYBSLE-63,HYB5LG-63,HUB9nLE-63,HUB9nLG-63);Ics=16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,DZ47nLE-63,DZ47eLE-63,DZ47eLG-63,DZ47eLG-63,DZ47LEK-63,DZ47LG-63,HYBSLE-63,HYB5LG-63,HUB9nLE-63,HUB9nLG-63);Ies=7.5kA,Icm=10kA (DZ47nLE-63H,DZ47eLE-63H,DZ47LEK-63H,HYBSLE-63H,HUB9nLE-63H);Icn:30mA,A,50mA,A,75mA,A,100mA,A,300mA,A;额定剩余动作类型:AC 型,DC 型,I_Δ/Δt≤630A;极数:DZ47nLE-63,DZ47eLE-63,DZ47LEK-63,HYBSLE-63,HUB9nLE-63;N 极常通,不具备隔离功能),2P,3P,3P+N(三个保护板,N 极常通,不具备隔离功能);A;DZ47nLG-63,DZ47eLG-63,DZ47LEK-63,HYB5LG-63,HUB9nLG-63;1P+N(一个保护板,N 极常通,不具备隔离功能),2P,3P,3P+N(三个保护板,N 极常通,不具备隔离功能),4P;

3.3 型号的解释:



无: 通用型 Icn 6000A; H: 高分断型 Icn 10000A

壳架等级额定电流(A)

DZ47nLE: 通用款电子式漏电保护;

DZ47nLG: 通用款带过电压保护的电子式漏电保护;

DZ47eLE: 商用款电子式漏电保护;

DZ47eLG: 商用款带过电压保护的电子式漏电保护;

DZ47LEK: 电力款电子式漏电保护;

DZ47LG: 电力款带过电压保护的电子式漏电保护;

HYBSLE: 地产系列带过电压保护的电子式漏电保护;

HYB5LG: 地产系列带过电压保护的电子式漏电保护;

HUB9nLE: 汇智系列电子式漏电保护;

HUB9nLG: 汇智系列带过电压保护的电子式漏电保护;

联系人：

王春梅

电话：

0577-62888554

电子邮箱：

wangchunmei@huyu.com.cn

指定签字人：

王春梅

自我声明时间：2022-06-13

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章:

33038210084112

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。