

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307264006

发证日期: 2022年04月27日

有效期至: 2031年07月22日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 HYW□□-1600、HUW9i-1600; Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式; C型: Ics: 35kA(AC400V)、25kA(AC690V); Icu: 35kA(AC400V)、25kA(AC690V); Icw: 35kA/1s(AC400V)、25kA/1s(AC690V); N型: Ics: 42kA(AC400V)、35kA(AC690V); Icu: 50kA(AC400V)、35kA(AC690V); Icw: 42kA/1s(AC400V)、35kA/1s(AC690V); H型: Ics: 50kA(AC400V)、42kA(AC690V); Icu: 65kA(AC400V)、42kA(AC690V); Icw: 50kA/1s(AC400V)、42kA/1s(AC690V); HUW9i-1600: Ics: 42kA(AC400V)、35kA(AC690V); Icu: 50kA(AC400V)、35kA(AC690V); Icw: 42kA/1s(AC400V)、35kA/1s(AC690V); 频率: 50/60Hz; 选择性类别: B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC; Ith: 6A; AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC220V/0.27A;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307264006

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释

HY W □ □ □ - □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号: 3 (普通款); 5 (地产款) (仅常规款)
- (4) C: 经济型; N: 普通型; H: 高分断型
- (5) 无: 常规款; K: 电力款; P: 标准柜款
- (6) 壳架等级额定电流 (A)

HU W 9 i - 1600
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 壳架等级额定电流 (A)



中国质量认证中心