

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307258079

发证日期：2022年12月06日

有效期至：2031年07月22日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
HYW□□□-□、HUW9i-4000、HUW9i-3200；详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307258079

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

HYW□□□-□、HUW9i-4000、HUW9i-3200； U_{imp} :12kV； U_i :1000V； U_e :AC400V/415V，AC440V/690V； I_n : 3200 壳架：2000A、2500A、3200A；4000；壳架：2000A、2500A、3200A、4000A；C 型：AC400V/415V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=65kA$ ；AC440V/690V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=42kA$ ；N 型：AC400V/415V： $I_{cs}=I_{cw}/1s=70kA$ ； $I_{cu}=85kA$ ；AC440V/690V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=65kA$ ；H 型：AC400V/415V： $I_{cs}=I_{cw}/1s=85kA$ ； $I_{cu}=100kA$ ；AC440V/690V： $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=70kA$ ；HUW9i-4000、HUW9i-3200： I_{cs} ：70kA(AC400V/415V)、65kA(AC440V/690V)； I_{cu} ：85kA(AC400V/415V)、65kA(AC440V/690V)； I_{cw} ：70kA/1s(AC400V/415V)、65kA/1s(AC440V/690V)；过电流脱扣器类型：电子式；频率：50/60Hz；选择性类别：B；辅助触头：4NO4NC、6NO6NC， I_{th} ：6A，AC-15：AC230V/1.3A，AC400V/0.75A；DC-13：DC220V/0.27A；极数：3P、4P（均为保护极，适用于隔离用）



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307258079

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解釋：

<u>HY</u>	<u>W</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u> - <u>□</u>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	(1)	企业代号				
	(2)	万能式断路器				
	(3)	设计序号：3（普通款）；5（地产款）（仅常规款）				
	(4)	C：经济型；N：普通型；H：高分断型				
	(5)	无：常规款；K：电力款；P：标准柜款				
	(6)	电流段（A）：3200；4000				
<u>HU</u>	<u>W</u>	<u>9</u>	<u>i</u>	-	<u>□</u>	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
	(1)	企业代号				
	(2)	万能式断路器				
	(3)	设计序号				
	(4)	地产专用				
	(5)	电流段（A）：3200；4000				



中国质量认证中心