

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002195



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-02
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002195

产品系列、型号、规格:

H8A-1600,HUW9-1600 Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue:AC400V,690V; In:400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A; 过电流脱扣器类型:电子式; 选择性类别:B类; Ics:66kA(AC400V),35kA(AC690V); Icu:66kA(AC400V),35kA(AC690V); Icw:66kA/1s(AC400V),35kA/1s(AC690V); 极数:3P,4P;适用于隔离; 配用的辅助触头: YQF1(4NO4NC); Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A; DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A; 符合附录N的电子附件:欠压脱扣器:Us:AC230V,AC400V.

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-02
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。