

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307485761

发证日期: 2022年03月03日

有效期至: 2032年03月02日

| | |
|---------------|---|
| 委托人名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 制造商名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 生产企业名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 万能式断路器 HUW1-1000, HUW1-1000/4、HUW9S-1000, HUW9S-1000/4 Ue:AC400V/690V; In:200A,400A,630A,800A,1000A; 过电流脱扣器类型:电子式; 选择性类别:B 类; 400V:Ics:30kA;Icu:42kA;Icw:30kA/1s; 690V:Ics:15kA;Icu:20kA;Icw:15kA/1s; 3P,4P; 配 用的辅助触头:AC-15:Ue:AC400V/AC230V;Ie:0.75A/1.30A; DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.27A |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心