



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-858263






产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ15-100/3901

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-858263 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ15-100/3901 商 标:  数 量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-09-30 完成日期: 2021-10-08	委 托 人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生 产 者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生 产 企 业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ15-100/3901; Ue: AC380V; Ui: 380V; Uimp: 6kV; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; Icu: 5kA; Ics: 5kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P; 产品不适用于隔离;	
主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2021-10-12	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-10-12	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2021-10-12	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页	

检验项目汇总表

序号	检验项目	依据标准条款	样品编号	检验结果
I/1	脱扣极限和特性	8.3.3.2	/	详见报告 C-040-10B2384-S
2	介电性能	8.3.3.3	I-1# DZ15-100/3901 100A/3P	P
3	机械操作和操作性能能力	8.3.3.4	/	详见报告 C-040-10B2384-S
4	过载性能	8.3.3.5		
5	验证介电耐受能力	8.3.3.6		
6	验证温升	8.3.3.7		
7	验证过载脱扣器	8.3.3.8		
8	验证欠电压和分励脱扣器	8.3.3.9	/	N
9	验证主触头位置	8.3.3.10	/	N
II+ III/10	验证过载脱扣器	8.3.5.2	/	详见报告 C-040-10B2384-S
11	额定运行短路分断能力	8.3.4.2		
12	验证操作性能	8.3.4.3		
13	验证介电耐受能力	8.3.4.4		
14	验证温升	8.3.4.5		
15	验证过载脱扣器	8.3.4.6		
16	验证过载脱扣器	8.3.5.5	/	详见报告 C-040-10B2384-S
17	端子的机械和电气性能	GB/T 14048.1 8.2.4		
18	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录 K	/	详见报告 C-040-10B2384-S
19	抗非正常热和火试验	7.1.1	/	详见报告 C-040-10B2384-S
20	电气间隙和爬电距离	7.1.4	I-1# DZ15-100/3901 100A/3P	P
	以下空白			