

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307651572

发证日期：2022年04月20日

有效期至：2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 H8M-250S, H8M-250H, H8M-250U, HUM9-250S, HUM9-250H, HUM9-250R ; Uimp:12kV;Ui:1000V ; Ue:AC400V/690V ; In:100A, 125A, 150A, 160A, 175A , 200A, 225A, 250A ; 过电流脱扣器类型:热磁式 ; 400V : S 型 : Ics:55kA , Icu:55kA ; H 型 : Ics:85kA , Icu:85kA ; U/R 型 : Ics:125kA , Icu:125kA ; 690V : S 型 : Ics:5kA , Icu:5kA ; H 型 : Ics:5kA , Icu:10kA ; U/R 型 : Ics:5kA , Icu:10kA ; 选择性类别:A ; 3P、3P+N(3个保护极, N极常通, 仅 H8M-250S、HUM9-250S)、4P(3个保护极, N极 可开闭, 仅 H8M-250S、HUM9-250S) ; 3P,4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离用 ; 配 用的辅助触头 F3 : Ith:6A, AC-15:400V/0.47A, DC-13:220V/0.15A 符合附录 N 的电 子附件 : 欠电压脱扣器 : QY3, Us:AC230V, Us: AC400V 符合附录 N 的电子附件 : 电 动操作机构 : MDX2, Us:AC230V 预付费电表专用脱扣器 : Us:AC230V
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心