

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026110

发证日期: 2021年09月22日

有效期至: 2031年09月22日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
HUM8-630; 参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026110

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HUM8-630;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_e$ : AC400V/690V;  
 $I_n$ : 400A、500A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  
 $I_{cs}$ : S 型 (3P, 3P+N, 4P): 70kA/15k; H 型 (3P): 100kA/15kA; U 型 (3P):  
125kA/35kA;  $I_{cu}$ : S 型 (3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; H 型 (3P): 100kA/20kA;  
U 型 (3P): 125kA/35kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P, 3P+N (三个保护极, N  
极不可开闭), 4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用 (3P+N 产品除外);  
配用的辅助触头: 8NO8NC;  $I_{th}$ : 6A; AC-15:  $U_e/I_e$ : 400V/0.47A; DC-13:  $U_e/I_e$ :  
220V/0.15A

型号的解释

<u>HU</u>	<u>M</u>	<u>8</u>	-	<u>□</u>	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		

- (1)企业代号
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)壳架等级电流  $I_{nm}$  (A)
- (5)短路分断能力级别: S-标准型; H-高级型; U-限流型
- (6)断路器极数: 3 为三极; 4 为四极
- (7)四极断路器中性极 (N 极) 型式 (注)
- (8)过电流脱扣器型式 (见表 1)
- (9)内部附件代号 (见表 2)

注: 四极产品中, 中性极 (N 极) 的型式有二种:

- A 型: N 极不装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起分合;  
B 型: N 极不装过电流脱扣器, 与其它三极一起分合。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026110

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

表 1 过电流脱扣器型式

序号	名 称	说 明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

表 2 内部附件代号

Inm (A)	I		II		III		备 注
	代号	说 明	代号	说 明	代号	说 明	
630	0	无	0~8	辅助触头组数	0~3	报警触头组数	II+III ≤ 11
	1	分励脱扣器	0~6		0~3		II+III ≤ 8
	2	欠电压脱扣器	0~6		0~3		II+III ≤ 8
	3	分励、欠电压脱扣器	0~3		0~2		II+III ≤ 5



中国质量认证中心