

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026111

发证日期：2022年05月30日

有效期至：2032年01月11日

| | |
|---------------|---|
| 委托人名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 制造商名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 生产企业名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 塑料外壳式断路器 HUM8-800、HYM3-800、HUM9i-800 ; U_i : 1000V ; U_{imp} : 12kV ; U_e : AC400V/690V ; I_n : 630A、700A、800A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; HUM8-800 : I_{cs} : S型 (3P, 3P+N, 4P) : 70kA/15kA ; H型 (3P) : 100kA/15kA ; U型 (3P) : 125kA/35kA ; I_{cu} : S型 (3P, 3P+N, 4P) : 70kA/15kA ; H型 (3P) : 100kA/20kA ; U型 (3P) : 125kA/35kA ; HYM3-800 : I_{cs} : C型 (3P, 3P+N, 4P) : 70kA/15kA ; S型 (3P) : 100kA/15kA ; H型 (3P) : 125kA/35kA ; I_{cu} : C型 (3P, 3P+N, 4P) : 70kA/15kA ; S型 (3P) : 100kA/20kA ; H型 (3P) : 125kA/35kA ; 选择性类别 : A类 ; 极数 : 3P, 3P+N (三个保护极, N极不可开闭), 4P (三个保护极, N极可开闭) ; 适用于隔离用 (3P+N产品除外) ; 配用的辅助触头 : 8NO8NC ; I_{th} : 6A ; AC-15 : U_e/I_e : 400V/0.47A ; DC-13 : U_e/I_e : 220V/0.15A |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心