产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307941691

发证日期：2021 年 12 月 07 日

有效期至：2031 年 12 月 07 日

委托人名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称及生产地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H; 参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人　　签发

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附　　录　　第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC2017010307941691　　纸 号：

HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H;

Uimp:8kV; Ui:800V;

Ue:AC400/690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P 外形);

In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

AC400/690V: Ics:26/5kA(L 型)、35/10kA(M 型)、50/10kA(H 型),

Icu:35/10kA(L 型)、50/20kA(M 型) 、85/20kA(H 型) ;

DC250V:Ics:10kA(L 型)、Icu:15kA(L 型), Ics:15kA(M 型)、Icu:20kA(M 型);

选择性类别:A;

极数: AC:2P(L 型、M 型)、3P(L 型、M 型、H 型)、3P+N(L 型、M 型, N 极常通)、

4P(L 型、M 型, N 极可开闭);

接线方式:DC:2P 外形(L 型、M 型); 2P、3P、4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离;

配用的触头: 辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A;

AC-15:400V/0.4A; DC-13:220V/0.15A;

报警触头: 1NO1NC; Ith:3A;

AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件欠电压脱扣器: Ui:400V; Uimp:4kV; Us: AC230/400V;

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附　　录　　第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC2017010307941691　　纸 号：

型号的解释：

HY M 1 □- 125 □ □ / □ □ □ □

- 派生代号：常规产品无代号；透明盖产品用“T”表示
- 四极断路器中性极型式(见注1.2)
- 脱扣器方式及附件代号(见注2)
- 极数：2—二极、3—三极、4—四极
- 操作方式：手柄直接操作无代号，电动机操作用D表示，转动操作用Z表示短路分
- 断能力级别：L-标准型、M-较高分断型、H-高分断型
- 壳架等级额定电流(A)
- 常规无代号，电力专供用K表示
- 设计代号
- 塑料外壳式断路器
- 企业代号

注：1.极数代号：

1)二极产品无电动操作，无转动操作

2)四级产品中性极(N)的型式：

A型：3P+N，N 极不安装过电流脱扣元件，且N 极始终接通，不与其它三极一起合分；

B型：4P，N 极不安装过电流脱扣元件，且N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)；

2. 脱扣器方式及附件代号(见表1)

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附　　录　　第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2017010307941691　　纸 号：

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代　　号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370

附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头
过流脱扣器方式	代　　号						
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心