产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026106

发证日期：2021 年 12 月 07 日

有效期至：2031 年 12 月 07 日

委托人名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称及生产地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 HYM1-630、HYM1K-630；参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人 签发

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附　　录　　第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC2002010307026106　　纸　号：

HYM1-630、HYM1K-630；

Ue:AC400V/690V(H 型仅 400V)；Uimp:8kV；Ui:800V；

In：400A，500A，630A；

过电流脱扣器类型:热磁式，电磁式；选择性类别:A 类；

Ics:L 型:35kA/AC400V,8kA/AC690V;M 型:42kA/AC400V,10kA/AC690V;H 型:65kA/AC400V;

Icu:L 型:50kA/AC400V,15kA/AC690V;M 型:65kA/AC400V,20kA/AC690V;H 型:100kA/AC400V;

3P（L、M、H 型）、3P+N（3 个保护极，N 极常通，L、M 型）、4P（3 个保护极，N 极可开闭，L、M 型）；3P、4P 适用于隔离用，3P+N 不适用于隔离用；

配用的辅助触头 2NC2NO:Uimp:4kV;Ui:400V ;Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

配用的报警触头 1NC1NO: Uimp:4kV;Ui:400V;Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附　　录　　**第 2 页 共 3 页**

证书编号：CQC2002010307026106　　**纸　号：**

型号的解释：

HY M 1 □ - 630 □ □ / □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1) 企业代号
(2) 塑料外壳式断路器
(3) 设计序号
(4) 常规无代号，电力专供用 K 表示
(5) 壳架等级额定电流
(6) 短路分断能力级别: L-标准型、M-较高分断型、H-高分断型
(7) 操作方式：手柄直接操作无代号，电动机操作用 D 表示，转动操作用 Z 表示
(8) 极数代号（3—三极、4—四极）
(9) 脱扣器方式及附件代号（见注 2）
(10) 四极断路器中性极型式 (见注 1)
(11) 派生代号：常规产品无代号；透明盖产品用"T"表示

注 1：脱扣器方式及附件代号(见表 1)

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附　　录

证书编号：CQC2002010307026106

纸　号：

表 1　脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代　　号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370

附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器，报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头
过流脱扣器方式	代　　号						
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心