

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307073999

发证日期: 2021年12月15日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 DZ15L-100/2901,DZ15L-100/3901,DZ15L-100/3N901 ; Ue:AC230V(2P),AC400V(3P,3P+N);In:50A,63A,80A,100A;过电流脱扣器类型:液压电磁式;选择性类别:A类;剩余电流脱扣器的类型:电子式;Ics:5kA;Icu:5kA; I△n:30mA,50mA,75mA,100mA;AC型;IΔm:1.25kA;2P,3P,3P+N
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心