



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2021CQC107502-859275

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ20L-400/3300 DZ20L-400/3N300

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



| | |
|---|---|
| <p>产品名称: 漏电断路器</p> <p>型号: DZ20L-400/3300、 DZ20L-400/3N300</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2021.09.25</p> <p>完成日期: 2021.11.20</p> | <p>委托人: 环宇高科有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>制造商(生产者): 环宇高科有限公司</p> <p>制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产企业: 环宇高科有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p> | |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>DZ20L-400/3300、DZ20L-400/3N300; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; In: 200A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 漏电脱扣器的类型: 电子式; Ics: 20kA; Icu: 20kA; IΔn: 50mA, 100mA, 200mA, 300mA, 500mA; AC 型; IΔm: 5kA; 3P(三个保护极), 3P+N(三个保护极, N 极常通); 不适用于隔离</p> | |
| <p>签发人: 徐 亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2021.11.20</p> | |
| <p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标准换版: 变更前: GB/T14048.2-2008; 变更后: GB/T 14048.2-2020; 2. 原证书编号为: CQC2003010307074004; 3. 原报告编号为: 03XD035 (长城电器试验研究所)、 C-040-10B2220-S (苏州电器科学研究院股份有限公司); <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p> | |

报告组成

| 报告内容 | 有无 | 页数 | 编号 |
|------------|----|----|------------------|
| 封面 | √ | 1 | V-14201-DC215237 |
| 首页 | √ | 1 | V-14201-DC215237 |
| 报告组成 | √ | 1 | V-14201-DC215237 |
| 安全型式试验报告 | √ | 28 | V-14201-DC215237 |
| 电磁兼容型式试验报告 | | | |
| 封底 | √ | 1 | |

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

