产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307073992 发证日期: 2021 年 12 月 15 日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司

及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司

及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司

及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、漏电断路器

规格、型号 DZ20L-250/3300,DZ20L-250/3N300;

Ue:AC400V;In:100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A;过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类

别:A 类;漏电脱扣器的类型:电子式;Ics:15kA;Icu:15kA;

I△n:50mA,100mA,200mA,300mA,500mA;AC型;I△m:3.75kA;3P,3P+N

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2020年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息





授权签字人 签发 海晕 败

中国质量认证中心