产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307074004

发证日期：2021 年 12 月 15 日

有效期至：2031 年 03 月 11 日

委托人名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称及生产地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 DZ20L-400/3300,DZ20L-400/3N300； Ue:AC400V;In:400A,350A,315A,250A,200A;过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别 :A 类；漏电脱扣器的类型: 电子式;Ics:20kA;Icu:20kA; IΔn:50mA,100mA,200mA,300mA,500mA;AC 型;IΔm:5kA;3P,3P+N
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人 签发

中国质量认证中心