强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007754

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	环宇高科有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	环宇高科有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：	王春梅	自我声明时间:	2022-08-16
电话：	0577-62888554	自我声明地点:	浙江乐清
电子邮箱：	wangchunmei@huyu.com.cn		
指定签字人：	王春梅	生产者签章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307007754

产品系列、型号、规格：

HUM2DL-160，HUM2DL-250，HYM2LCK-160，HYM2LCK-250;　参数及型号解释详见附件

联系人：　王春梅

电话：　0577-62888554

电子邮箱：　wangchunmei@huyu.com.cn

指定签字人：

自我声明时间:　2022-08-16

自我声明地点:　浙江乐清

生产者签章:

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307007754

产品系列、型号、规格(附件)：

HUM2DL-160, HUM2DL-250, HYM2LCK-160, HYM2LCK-250
Inm:250A;Ue:AC400V;Ui:1000V;Uimp:8kV;
In:160A、250A(0.4~1.0In 连续可调);
过电流脱扣器类型:电子式;
Ics:35kA（标准型), 50kA(高分断型);
Icu:50kA（标准型), 70kA(高分断型);
Icw:5kA/1s;
I△n:
30mA(仅非延时型, 无自动重合闸功能)
/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可调;
漏电脱扣器的类型:电子式;额定剩余动作类型:AC 型;
I△m:25%Icu;选择性类别:B 类;
自动重合闸时间:20s~60s;TD 型;
极数:3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离),
4P(3 个保护极, N 极可开闭, 产品适用于隔离)

型号解释:

HYM2LCK
HUM2DL — □ □ □ / □
（1） （2） （3） （4） （5）
（1）HUM2DL：普通款；HYM2LCK：电力款
（2）额定电流（A）：160、250
（3）短路分断能力级别（标准型：无；高分断型：H）
（4）无：液晶显示；“S”：数码显示
（5）极数：无：3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭），4P：4P（3 个保护极，N 极可开闭）

联系人：　王春梅　　自我声明时间：　2022-08-16
电话：　0577-62888554　　自我声明地点：　浙江乐清
电子邮箱：　wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：　　生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。