

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307073996

发证日期: 2021年09月17日

有效期至: 2031年09月17日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 HUM8L-250S,HUM8L-250H , HUM8LY-250S,HUM8LY-250H Uimp:8kV; Ui:800V;Ue:AC400V;In:100A、125A、150A、160A、175A、200A、225A、250A;过电流脱扣器类型:电磁式、热磁式;S型:Ics:35kA,Icu:50kA;H型:Ics:65kA,Icu:85kA;IΔn:100mA/300mA/500mA 可调;额定剩余动作类型:A型、AC型;剩余电流脱扣器类型:电子式;IΔm: 1/4 Icu;选择性类别:A类;极数:3P(适用于隔离),3P+N(带三个保护极,N极不可开闭,不适用于隔离),4P(带三个保护极,N极可开闭,适用于隔离).
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心