



产品认证证书

证书编号: CQC20012240339

发证日期: 2022年02月14日

有效期至: 长期有效

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
HYM1LC-160Y、HYM1LC-160S、HYM1LC-250Y、HYM1LC-250S、HYM1LCK-160Y、HYM1LCK-160S、HYM1LCK-250Y、HYM1LCK-250S; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年03月23日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC20012240339

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HYM1LC-160Y、HYM1LC-160S、HYM1LC-250Y、HYM1LC-250S、
HYM1LCK-160Y、

HYM1LCK-160S、HYM1LCK-250Y、HYM1LCK-250S;

Inm: 200A; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

In: 160A、250A (0.4~1.0In 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 35kA; Icu: 50kA;

Icw: 5kA/1s;

IΔn: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可
调;

漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;

IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类;

自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;

极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离)

型号解释:

<u>HY</u>	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>L</u>	<u>C</u>	<u>□</u> -	<u>□</u>	<u>□</u> /	<u>3N</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(1) 企业代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号

(4) 具有剩余电流保护功能

(5) 具有重合闸功能

(6) 普通款: 无; 电力款: K

(7) 额定电流 (A): 160、250

(8) Y (液晶显示), S (数码显示)

(9) 极数: 3N: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭)



中国质量认证中心