

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307000034



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-22
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000034

产品系列、型号、规格:

HYM1LC-160Y、HYM1LC-160S、HYM1LC-250Y、HYM1LC-250S、HYM1LCK-160Y、HYM1LCK-160S、HYM1LCK-250Y、HYM1LCK-250S; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000034

产品系列、型号、规格(附件):

HYMILC-160Y、HYMILC-160S、HYMILC-250Y、HYMILC-250S、
HYMILCK-160Y、
HYMILCK-160S、HYMILCK-250Y、HYMILCK-250S;
Inm: 200A; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: 160A、250A (0.4-1.0In 连续可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics: 35kA; Icu: 50kA;
Icw: 5kA/1s;
IΔn: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档
可调;
漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;
IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类;
自动重合闸时间: 20s-60s; TD 型;
极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离)

型号解释:

HY M I L C □ - □ □ / 3N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有剩余电流保护功能
- (5) 具有重合闸功能
- (6) 普通款: 无; 电力款: K
- (7) 额定电流 (A): 160、250
- (8) Y (液晶显示), S (数码显示)
- (9) 极数: 3N: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。