

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007757

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-24
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307007757



产品系列、型号、规格:

HYM1LC-630Y, HYM1LC-630S, HYM1LCK-630Y, HYM1LCK-630S; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; In: 630A; Icu: 70kA; Ics: 70kA; Icw: 10kA/1s; 漏电脱扣器的类型: 电子式; I Δ n: 30/50/100/200/300/400/500/800/1000mA 分档可调/AC型; I Δ m: 17.5kA; 选择性类别: B类; 极数: 3P+N(带3个保护极, N极常通, 不适用于隔离); 4P(带3个保护极, N极可开闭, 适用于隔离); 自动重合闸时间: 20s~60s; I Δ n为30mA时不适用于自动重合闸功能。

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-02-24
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。