

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002184



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2021-11-26
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307002184

产品系列、型号、规格:

HYM1L-125L、HYM1L-125M、HYM1LY-125L、HYM1LY-125M、HYM1LK-125L、HYM1LK-125M、HYM1LYK-125L、HYM1LYK-125M; U_e : AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); I_n : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; U_{imp} : 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: I_{cs} : 22kA; I_{cu} : 35kA; M 型: I_{cs} : 35kA; I_{cu} : 50kA; $I_{\Delta n}$: 30mA (仅非延时型) / 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC 型、A 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 选择性类别: A 类; 极数: 2P(带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)、3P (适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离)、4P(带三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头(1NO1NC): I_{th} : 3A; 辅助触头: AC-15: U_e : AC400V/ I_e : 0.4A; DC-13: U_e : DC220V/ I_e : 0.15A; 报警辅助触头: AC-15: U_e : AC400V/ I_e : 0.3A; DC-13: U_e : DC220V/ I_e : 0.15A

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-26
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002184

产品系列、型号、规格(附件):

HYMIL-125L、HYMIL-125M、HYMILY-125L、HYMILY-125M;
Ui: 800V; Uimp: 8kV;
Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P);
In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
L型: Ics: 22kA; Icu: 35kA;
M型: Ics: 35kA; Icu: 50kA;
IΔn: 30mA (仅非延时型) /50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC/A型;
剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu;
使用类别: A类;
极数: 2P(带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用)、3P(适用于隔离用)、
3P+N(带三个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离)、
4P(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);
配用的辅助触头(1NO1NC): Ith: 3A;
辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;
报警辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.3A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;

型号解释:

- HY M 1 L □ - 125 □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- (1) 企业代号
 - (2) 塑料外壳式断路器
 - (3) 设计序号
 - (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能(电子式)
 - (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
 - (6) 壳架等级额定电流(A)
 - (7) 极限短路分断能力级别: M型(较高分断型)、L型(一般型)
 - (8) 极数⁽¹⁾
 - (9) 脱扣器方式及附件代号(见表1)
 - (10) 四级断路器中性极型式⁽²⁾

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-26
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307002184



产品系列、型号、规格(附件):

注: 1) 2P用2表示, 3P用3表示, 3P+N及4P用4表示

2) 四极断路器的中性极(N极)的型式分为两种:

A型: N极不安装过电流脱扣元件, 且N极始终接通, 不与其他三板一起合分(代号A);

B型: N极不安装过电流脱扣元件, 且N板与其它三板一起合分(代号B).

其中A型四极断路器即3P+N型。

表1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	附件代号	
	复式脱扣器	瞬时脱扣器
无附件	300	200
报警触头	308	208
分励脱扣器	310	210
辅助触头	320	220
辅助触头 报警触头	328	228
分励脱扣器 辅助触头	340	240

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-26
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。