

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002186



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2021-11-27  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002186

产品系列、型号、规格:

HYM1L-400 、 HYM1LY-400 、 HYM1LK-400 、 HYM1LYK-400; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002186

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1L-400、HYM1LY-400、HYM1LK-400、HYM1LYK-400  
Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/in:225A、250A、315A、350A、400A过电流脱扣器类型: 热磁式  
选择性类别: A 类; Ics: 35kA; Icu: 50kA; IΔm:12.5kA/IΔn:100/300/500mA 可调整剩余动作  
类型: AC 型、A 型、漏电脱扣器的类型:电子式; 极数: 3P (适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极、  
N  
极不可开闭, 不适用于隔离)、4P(带三个保护极、N 极可开闭, 适用于隔离用);频率适用于 50/60Hz;

型号解释:

HY M L L □ □ - 400 / □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
  - (2) 塑料外壳式断路器
  - (3) 设计序号
  - (4) 具有漏电(剩余电流)保护功能(电子式)
  - (5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
  - (6) 常规无代号, 电力专用用 K 表示
  - (7) 壳架等级额定电流 (A)
  - (8) 极数注 1)
  - (9) 四级断路器中性极型式注 2)
- 注: 1) 2P 用 2 表示, 3P 用 3 表示, 3P+N 及 4P 用 4 表示  
2) 四级断路器的中性极(N 极)的型式分为两种:  
A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分(代号 A);  
B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分(代号 B);  
其中 A 型四级断路器即 3P+N 型。

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。