

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002314



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-11-01
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002314

产品系列、型号、规格:

HUM8D-250,HUM8D-250H,HUM8D-200,HUM8D-200H,HUM8D-160,HUM8D-160H; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-01
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002314

产品系列、型号、规格(附件):

HUM8D-250、HUM8D-250H、HUM8D-200、
HUM8D-200H、HUM8D-160、HUM8D-160H;
Uimp: 8kV; Ui: 1000V;
AC400V/690V(HUM8D-250/34000、
HUM8D-250/35000、HUM8D-250/4A4000、
HUM8D-250/4A5000、HUM8D-250/4B4000、
HUM8D-250/4B5000、HUM8D-200/34000、
HUM8D-200/35000、HUM8D-200/4A4000、
HUM8D-200/4A5000、HUM8D-200/4B4000、
HUM8D-200/4B5000、HUM8D-160/34000、
HUM8D-160/35000、HUM8D-160/4A4000、
HUM8D-160/4A5000、HUM8D-160/4B4000、
HUM8D-160/4B5000、HUM8D-250H/34000、
HUM8D-250H/35000、HUM8D-250H/4A4000、
HUM8D-250H/4A5000、HUM8D-250H/4B4000、
HUM8D-250H/4B5000、HUM8D-200H/34000、
HUM8D-200H/35000、HUM8D-200H/4A4000、
HUM8D-200H/4A5000、HUM8D-200H/4B4000、
HUM8D-200H/4B5000、HUM8D-160H/34000、
HUM8D-160H/35000、HUM8D-160H/4A4000、
HUM8D-160H/4A5000、HUM8D-160H/4B4000、
HUM8D-160H/4B5000)、AC400V(HUM8D-250/
36000、HUM8D-200/36000、HUM8D-160/36000、HUM8D-250H/36000、HUM8D-
200H/36000、
HUM8D-160H/36000); In: 250A, 200A, 160A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
HUM8D-250, HUM8D-200, HUM8D-160;
Ics: 35kA(AC400V); 3kA(AC690V);
Icu: 50kA(AC400V); 5kA(AC690V);
HUM8D-250H, HUM8D-200H, HUM8D-160H;
Ics: 50kA(AC400V); 5kA(AC690V);
Icu: 70kA(AC400V); 10kA(AC690V);
选择性类别: B类; Icw: 10kA/1s;
极数: 3P, 3P+N(带三个保护极, N极不可开闭), 4P(带三个保护极, N极可开闭); 4P产
品 N 极仅接地保护; 适用于隔离用(除 3P+N 产品外)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-01
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002314

产品系列、型号、规格(附件):

HUM8D-250、HUM8D-250H、HUM8D-200、
HUM8D-200H、HUM8D-160、HUM8D-160H;
Uimp: 8kV; Ui: 1000V;
AC400V/690V(HUM8D-250/34000、
HUM8D-250/35000、HUM8D-250/4A4000、
HUM8D-250/4A5000、HUM8D-250/4B4000、
HUM8D-250/4B5000、HUM8D-200/34000、
HUM8D-200/35000、HUM8D-200/4A4000、
HUM8D-200/4A5000、HUM8D-200/4B4000、
HUM8D-200/4B5000、HUM8D-160/34000、
HUM8D-160/35000、HUM8D-160/4A4000、
HUM8D-160/4A5000、HUM8D-160/4B4000、
HUM8D-160/4B5000、HUM8D-250H/34000、
HUM8D-250H/35000、HUM8D-250H/4A4000、
HUM8D-250H/4A5000、HUM8D-250H/4B4000、
HUM8D-250H/4B5000、HUM8D-200H/34000、
HUM8D-200H/35000、HUM8D-200H/4A4000、
HUM8D-200H/4A5000、HUM8D-200H/4B4000、
HUM8D-200H/4B5000、HUM8D-160H/34000、
HUM8D-160H/35000、HUM8D-160H/4A4000、
HUM8D-160H/4A5000、HUM8D-160H/4B4000、
HUM8D-160H/4B5000)、AC400V(HUM8D-250/
36000、HUM8D-200/36000、HUM8D-160/36000、HUM8D-250H/36000、HUM8D-200H/36000、
HUM8D-160H/36000); In: 250A、200A、160A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
HUM8D-250、HUM8D-200、HUM8D-160:
Ics: 35kA(AC400V); 3kA(AC690V);
Icu: 50kA(AC400V); 5kA(AC690V);
HUM8D-250H、HUM8D-200H、HUM8D-160H:
Ics: 50kA(AC400V); 5kA(AC690V);
Icu: 70kA(AC400V); 10kA(AC690V);
选择性类别: B类; Icw: 10kA/1s;
极数: 3P、3P+N(带三个保护极, N极不可开闭)、4P(带三个保护极, N极可开闭); 4P产品N极
仅接地保护; 适用于隔离用(除3P+N产品外)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-01
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。