

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010307406549

发证日期: 2022年07月12日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
HUM8D-400/34000,HUM8D-400/35000,HUM8D-400/36000,HUM8D-400/4A4000
HUM8D-400/4A5000,HUM8D-400/4B4000,HUM8D-400/4B5000,HUM8D-M630/34000
HUM8D-M630/35000,
HUM8D-M630/36000,HUM8D-M630/4A4000,HUM8D-M630/4A5000
HUM8D-M630/4B4000,HUM8D-M630/4B5000,HYM3Z-400,HYM3ZK-400,HUM9S-400
Ui:1000V;Uimp:12kV;
Ue:AC400V/690V(HUM8D-400/34000,HUM8D-400/35000,HUM8D-400/4A4000,
HUM8D-400/4A5000,HUM8D-400/4B4000,HUM8D-400/4B5000,HUM8D-M630/34000
,HUM8D-M630/35000,HUM8D-M630/4A4000,HUM8D-M630/4A5000,
HUM8D-M630/4B4000,HUM8D-M630/4B5000),
AC400V(HUM8D-400/36000,HUM8D-M630/36000,HYM3Z-400,HYM3ZK-400,HUM9S-
400); In:400A,630A;过电流脱扣器类型:电子式; HUM8D-400,HUM8D-M630:
AC400V:Ics=Icu:70kA(In=400A,630A); AC690V:Ics=Icu:10kA(In=400A),15kA(In=630A);
HYM3Z-400,HYM3ZK-400,HUM9S-400: Ics=Icu:50kA(C型),70kA(S型),85kA(H型);
Icw:10kA/0.5s(In=400A),10kA/1s(In=630A); 选择性类别:B类; 极数:3P,3P+N(带三个保护
极,N极不可开闭),4P(带三个保护极,N极可开闭); 4P产品N极仅接地保护;适用于隔离用(除
3P+N产品外).

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心