

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307485762

发证日期: 2022年07月04日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 HUM8D-1250S/34000,HUM8D-1250S/35000, HUM8D-1250S/4A4000,HUM8D-1250S/4A5000, HUM8D-1250S/4B4000,HUM8D-1250S/4B5000, HUM9E-1250S/34000,HUM9E-1250S/35000, HUM9E-1250S/4A4000,HUM9E-1250S/4A5000, HUM9E-1250S/4B4000,HUM9E-1250S/4B5000 Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue:AC400V/690V;In:1250A; 过电流脱扣器类型:电子式; AC400V:Ics:43kA,Icu:85kA; AC690V:Ics:13kA,Icu:25kA; Icw:20kA/0.6s;选择性类别:B类; 极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极不可开闭),4P(带三个保护极,N极可开闭); 4P产品N极仅接地保护;适用于隔离用(除3P+N产品外)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心