

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002350



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-07-13
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002350

产品系列、型号、规格:

HUM8D-1250S/34000, HUM8D-1250S/35000, HUM8D-1250S/4A4000, HUM8D-1250S/4A5000, HUM8D-1250S/4B4000, HUM8D-1250S/4B5000, HUM9E-1250S/34000, HUM9E-1250S/35000, HUM9E-1250S/4A4000, HUM9E-1250S/4A5000, HUM9E-1250S/4B4000, HUM9E-1250S/4B5000
Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue:AC400V/690V;In:1250A; 过电流脱扣器类型:电子式; AC400V:Ics:43kA,Icu:85kA; AC690V:Ics:13kA,Icu:25kA; Icw:20kA/0.6s;选择性类别:B类;极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极不可开闭),4P(带三个保护极,N极可开闭);4P产品N极仅接地保护;适用于隔离用(除3P+N产品外)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-13
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。