

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010307406550

发证日期: 2021年12月26日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
HUM8D-630/34000, HUM8D-630/35000, HUM8D-630/36000, HUM8D-630/4A4000, HUM8D-630/4A5000, HUM8D-630/4B4000, HUM8D-630/4B5000, HYM3Z-630, HYM3ZK-630; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010307406550

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HUM8D-630/34000,HUM8D-630/35000,HUM8D-630/36000,
HUM8D-630/4A4000,HUM8D-630/4A5000,HUM8D-630/4B4000,
HUM8D-630/4B5000,HYM3Z-630,HYM3ZK-630

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue:AC400V/690V(HUM8D-630/34000,HUM8D-630/35000,HUM8D-630/4A4000,
HUM8D-630/4A5000,HUM8D-630/4B4000,HUM8D-630/4B5000),
AC400V(HUM8D-630/36000,HYM3Z-630,HYM3ZK-630);

In:630A;

过电流脱扣器类型:电子式;

HUM8D-630:

AC400V:Ics=Icu:70kA;AC690V:Ics=Icu:15kA;

HYM3Z-630,HYM3ZK-630:

Ics=Icu:50kA(C型),70kA(S型),85kA(H型);

Icw:10kA/1s;选择性类别:B类;

极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极不可开闭),4P(带三个保护极,N极可开闭);

4P产品N极仅接地保护;适用于隔离用(除3P+N产品外).



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010307406550

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

HU M 8 D - 630 / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 智能式脱扣器代号
- (5) 壳架等级额定电流代号
- (6) 断路器极数：三极—3；四极—4
- (7) 四极 N 极型式（注）
- (8) 智能脱扣器型式（见表 1）
- (9) 内部附件（000 表示无附件）

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：

A 型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B 型：N 极与其它三极一起合分。

表 1 智能脱扣器型式

| 代号 | 脱扣器型式 | 说 明 |
|----|----------|---------------------------------------|
| 4 | M 型智能脱扣器 | 用电流互感器和电子器件取代传统的热、电磁式脱扣器，特性参数整定方便、准确。 |



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010307406550

第3页 共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

| | | |
|---|--------------------|---------------------------------|
| 5 | H型智能脱扣器 | 具有串行通讯接口，可满足通讯组网的“四遥”要求。 |
| 6 | R型智能脱扣器 (仅3P产品) | 具有液晶显示功能，带电压测量，具有串行通讯端口，满足通讯组网。 |

HY M 3 Z □ - 630 □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 电子式
- (5) 常规无代号，电力专供 K 表示
- (6) 额定电流 (A)：400
- (7) 分断能力级别：C-基本型，S-标准型，H-高分断型
- (8) 断路器极数：三极—3；四极—4
- (9) 四极 N 极型式 (注)
- (10) 智能脱扣器型式 (见表 2)
- (11) 内部附件 (000 表示无附件)

注：四极产品中，中性极 (N 极) 的型式有二种：

A 型：N 极始终接通，不与其他三极一起合分；B 型：N 极与其他三极一起合分。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2010010307406550

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

表 2 智能脱扣器型式

| 代号 | 脱扣器型式 | 说 明 |
|----|----------|---------------------------------------|
| 4 | M 型智能脱扣器 | 用电流互感器和电子器件取代传统的热、电磁式脱扣器，特性参数整定方便、准确。 |
| 5 | H 型智能脱扣器 | 具有串行通讯接口，可满足通讯组网的“四遥”要求。 |
| 6 | R 型智能脱扣器 | 具有液晶显示功能，带电压测量，具有串行通讯端口，满足通讯组网。 |



中国质量认证中心