



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2476555  
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式熔断器

型 号: RS0-200

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 有填料封闭管式熔断器 型号: RS0-200 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-23 完成日期: /	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 乐清市温州大桥工业园区  生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 乐清市温州大桥工业园区  生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 乐清市温州大桥工业园区
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RS0-200  
 Un: AC500V, AC750V,  
 In: 150A, 200A,  
 额定分断能力I1: 50kA,  
 分断范围和使用类别: gS.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2017-03-24
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2017-03-24
签发: 许建林 签名:  日期: 2017-03-24



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016
2. 委托人, 生产者及生产企业名称	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司

- 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-07C0309-S;
- 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
- 4. 原 3C 证书编号: 2002010308026160;
- 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

