



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2476553
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式熔断器

型 号: RS0-480

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式熔断器

型号: RS0-480

商 标: /

样品数量: 1 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2017-03-23

完成日期: /

委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司

委托人地址: 乐清市温州大桥工业园区

生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司

生产者地址: 乐清市温州大桥工业园区

生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司

生产企业地址: 乐清市温州大桥工业园区

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


RS0-480


Un: AC500V,


In: 480A,

额定分断能力I1:50kA,

分断范围和使用类别:gS.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2017-03-24

审核: 姚惠芳 签字:  日期: 2017-03-24

签发: 许建林 签名:  日期: 2017-03-24

(检测机构名称、盖章)



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016
2.委托人,生产者及生产企业名称	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司

2.原 3C 认可报告编号: C-040-07C0306-S;

3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2002010308026162;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

