



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0308-2832851
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式熔断器

型 号: RT0-600

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 有填料封闭管式熔断器 型号: RT0-600 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2018-04-12 完成日期: 2018-04-13	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者(制造商): 上联控股集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇杨宅村 生产企业: 上联控股集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号
--	---

试验结论: 原获证(2016010308926093)产品依据 GB/T 13539.2-2015 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2016010308926093)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT0-600; 熔断体额定电压 Un: AC400V; 熔断体额定电流 In: 400A, 500A, 600A; 额定分断能力 I1: 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断体支持件额定电压 Un: AC400V; 熔断体支持件额定电流 In: 600A; 1P

主检: 徐瑞达 签名:  日期: 2018-04-13	 <p>国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江) 2018年04月13日</p>
审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-04-13	
签发: 许启进 签名:  日期: 2018-04-13	

备注	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人名称	上联控股集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司
	委托人地址	浙江省乐清市柳市镇杨宅村	浙江省乐清市温州大桥工业园区
	型号	RT0-600	RT0-600
	母证书编号	2016010308926093	
	母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-16C0154-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 其余参数均一致。			

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
1	尺寸	8.1.4	见 03601-A-16C0154-S
2	电阻	8.1.5.1	见 03601-A-16C0154-S
3	绝缘性能和隔离适用性验证	8.2	见 03601-A-16C0154-S
4	温升和耗散功率	8.3	见 03601-A-16C0154-S
5	约定不熔断电流	8.4.3.1a	见 03601-A-16C0154-S
6	约定熔断电流	8.4.3.1b	见 03601-A-16C0154-S
7	额定电流	8.4.3.2	见 03601-A-16C0154-S
8	门限	8.4.3.3	见 03601-A-16C0154-S
9	过载	8.4.3.4	见 03601-A-16C0154-S
10	约定电缆过载保护	8.4.3.5	见 03601-A-16C0154-S
11	No.5 分断能力 (15)	8.5	见 03601-A-16C0154-S
12	No.4 分断能力 (14)	8.5	见 03601-A-16C0154-S
13	No.3 分断能力 (13)	8.5	见 03601-A-16C0154-S
14	No.2 分断能力 (12)	8.5	见 03601-A-16C0154-S
15	No.1 分断能力 (11)	8.5	见 03601-A-16C0154-S
16	I ^t 特性验证	8.7	见 03601-A-16C0154-S
17	过电流选择性验证	8.7	见 03601-A-16C0154-S
18	耐热试验	8.9	见 03601-A-16C0154-S
19	触头不变坏试验	8.10	见 03601-A-16C0154-S
20	机械强度试验	8.11.1	见 03601-A-16C0154-S
21	耐锈性试验	8.11.2.3	见 03601-A-16C0154-S
	报告来源: 苏州电器科学研究院股份有限公司		
	报告编号: 03601-A-16C0154-S		
	以下空白		